

कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)



दिनांक : 12/09/22

अग्निशमन व्यवस्था प्रमाण-पत्र

स्प्रिंगडेल्स सीनियर सेकण्डरी स्कूल होशंगाबाद मे अग्निशमन की व्यवस्था निम्न प्रकार है —

1- Abc type Fire Extinguishers -15

Capacity- 6kg

2- Co2 type fire extinguisher -3


Capacity - 4.5kg

3- अग्निशमन बकेट — 15

भवन के प्रत्ये कतल पर पर्याप्त अग्निशमन उपलब्ध है।

अग्निशमन व्यवस्था संतोषजनक पाये जाने पर सुरक्षा की दृष्टि से यह प्रमाण पत्र

दिनांक 12/09/22 से 11/09/25 तक की अवधि के लिये जारी किया जाता है


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम.